

Муниципальное бюджетное учреждение  
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  
ГОРОДИЩЕНСКОГО РАЙОНА  
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»  
(МБУ «ГОРОДИЩЕНСКИЙ КЦСОН»  
442310, г. Городище, ул. Советская, д. 1  
тел. (факс) 8(84158)3-23-01, 3-30-66, 3-14-41  
e-mail: gorkson@mail.ru

ОКПО 33192061, ОГРН 102580074315404

ИНН/КПП 5812001740 / 581201001

01.11.2022 № 285

№

Министерство труда,  
социальной защиты и демографии  
Пензенской области

Информация по проверкам органов государственного контроля и надзора в 2022 году МБУ «Городищенский КЦСОН».

| Наименование органа государственного контроля, которым проводилась проверка                                | Дата проверки (месяц окончания) | Краткое описание каждого нарушения, установленного проверкой со ссылкой на НПА*                                                         | Срок устранения нарушения | Информация об устранении нарушений с указанием срока, если не устранено, то указать причины | Количество протоколов об административном правонарушении (с указанием статьи, суммы штрафа, кем оплачен штраф) | Количество выданных предписаний, требований (указать исполнено или нет) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                          | 2                               | 3                                                                                                                                       | 4                         | 5                                                                                           | 6                                                                                                              | 7                                                                       |
| Главное управление МЧС России по Пензенской области УНД и ПР ОНД и ПР Городищенского и Никольского районов | 28.10.2022                      | Нарушение Правил противопожарного режима В РФ, П. 54, абз 4<br>Эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности (АПС) сверх срока | 27.10. 2023               | 1. необходима установка новой АПС, на которую требуется дополнительное финансирование       | Протокол № 38 от 31.10.2022<br>Предупреждение                                                                  | 1<br>Предписание № 38/1/1 от 28.10.2022                                 |

Директор МБУ «Городищенский КЦСОН»

А.Р. Шорбачева

88415832301(3450)